

पत्रांक - 473

कार्यालय, अग्नि शामालय पदाधिकारी, मुंगेर

दिनांक ... 21/12/2018

सेवा में,

DAV Public School
Jamalpur (मुंगेर)

विषय :- अग्नि शमन यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन एवं अनापत्तिक प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 50 दिनांक ... 21/12/2018 के अन्तर्गत अग्नि शमन यंत्र जाँच हेतु दिनांक ... 21/12/2018 को इसे अग्नि शामालय में उपस्थित किये गये।

1. वॉशर सी० औ० 2 एक्सटींगवीसर क्षमता 2 अडक 4 1/2 kg
2. फायर एक्सटींगवीसर क्षमता 4 1/2 kg
3. फोम एक्सटींगवीसरों की संख्या क्षमता X
4. ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटींगवीसर की संख्या क्षमता
5. ए०बी०सी० एक्सटींगवीसर क्षमता ABC 16 अडक 4 kg
5. कम्बलों की संख्या ... 2 पिस
6. बाल्टी की संख्या ... 6 पिस
7.
8.

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी यंत्रों की जाँच की गई और वे सभी संतोषजनक हैं। मुझे वर्ष ... 21/12/2018 से ... 30/12/2019 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत कोई आपत्ति नहीं है।
2019

- (क) कि कोई भी यंत्र कभी खाली रखें नहीं जायेंगे, उपयोग होने पर तुरन्त भर दिया जायेगा।
(ख) कि सभी यंत्र जहाँ के लिये हैं वहीं टंगे रहेंगे, इधर-उधर नहीं रखे जायेंगे।


Principal
DAV Public School
Jamalpur
Phone No- 330319

विश्वासभाजन
अग्निशमन प्रमाण
31-12-18
अग्निशामालय पदाधिकारी
मुंगेर।
अग्निशामालय पदाधिकारी
मुंगेर

पत्रांक 3337 /

I.D-44-F.O-2022

निदेशक -सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 30/06/2022 /

सेवा में,

डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल,
जमालपुर, मुंगेर।

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, जमालपुर, मुंगेर का बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुरूप अग्नि अंकेक्षण कर प्रतिवेदन अग्निशामालय पदाधिकारी सदर मुंगेर, द्वारा समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये परामर्श/सुझाव का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त संस्थान को संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37,44 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०:- यथोपरि!



निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3337 / पटना, दिनांक 30/06/2022 /

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01.जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02.अग्निशामालय पदाधिकारी, सदर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Principal
D & V Public School
Jamalpur
CBSE Aff. No- 330319
School No- 67240

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित।

कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 48 (2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

भवन/संस्थान/प्रतिष्ठान का नाम:- श्री ०० वी० पब्लिक स्कूल

- पता/पहचान:- जमालपुर
- कोई खास चिन्हित भवन:- हाथ
- प्रबंधक/मालिक का नाम:- सैफुल्लाह सुमान अली
- मोबाईल नं०:- 9061071902

भवन का निर्माण वर्ष:- 2012

अनापत्ति प्रमाण पत्र (औषबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):-

भगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:-

भवन अधिभोग का प्रकार:- शैक्षणिक

उप कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- शैक्षणिक

जमीन के स्तर से भवन की उंचाई (मीटर में):- 15 मीटर (49+3)

भवन के परिवेश में निर्माण की उंचाई:- 15 मीटर (49+3)

बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 100 मी

भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 8142 वर्ग मीटर (लवंगरी)

(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों को)

मंजिलों की संख्या:- 03 (तीस)

तलघर की संख्या:- 01

स्टील/भूतल की संख्या:- 02

ब्लॉक की संख्या:- 01

प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 15 कर्ग्य (शैक्षणिक कक्षा)

मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):-

• प्रथम मंजिल:- 15 कर्ग्य (शैक्षणिक कक्षा) दूसरा मंजिल:- 16 कर्ग्य (शैक्षणिक कक्षा) तृतीय मंजिल:- 16 कर्ग्य (शैक्षणिक कक्षा)

पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- कर्ग्य (शैक्षणिक कक्षा) (8000 की चौड़ाई)

पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए

क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? हाँ

क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? नहीं

पहुँच/खले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:-

30- शैक्षणिक कक्षा 40- शैक्षणिक कक्षा 50- शैक्षणिक कक्षा 60- शैक्षणिक कक्षा

भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच:- हाँ

क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार

और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उंचाई है? 20 फीट चौड़ाई तथा 20 फीट उंचाई

कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- 50 वाहन

खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- 51 (3 मीटर)

प्रवेश द्वार की संख्या:- 02

निकासी द्वार की संख्या:- 02

प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- हाँ

आंतरिक सीढ़ी (ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उंचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उंचाई):- 02 (6) - 6 फीट

बहारी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उंचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उंचाई):- 01

आग लगने पर कॉल करें:- 101, 7485905904, 7485905905

Principal
D & V Public School
Jamalpur
Aff. No- 33931

- सिंघा/चौड़ाई/स्टीप:- नही
- त्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नही
- सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नही
- का- लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नही
- धारण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- प्रत्येक मंजिल पर 15 (चौकोर) ही साफे व कमरा
- फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नही
- बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:- नही
- कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- नही
- भौतिक निकास की स्थिति:- नही
- निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- नही
- मलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेश/इत्यादी:- नही
- कार्यर रैटिंग संबंधी कागजात:- नही
- कम्पार्टमेंटलाइजेशन:- नही (को)
- गुआँ निकासी व्यवस्था:- नही
- वेद्युत अधिष्ठापन:- नही
- नव-स्टेशन/ट्रीसफॉर्मर:- नही
- बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत:- DG जनरेटर (12KV-16KV)
- फायर कंडीशनिंग सिस्टम:- 15 क्वार्टर (5 एम्पीयर, 89 पेट्रोल)
- भासमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- नही
- धूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- नही
- वचालित जॉच और आलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नही
- वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नही
- ली रोल:- नही
- ट राईजर्स:- नही
- खी राईजर्स:- नही
- उन कमर:- नही
- र्ड हाइड्रेंट:- नही
- मिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- नही
- त टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- 4000 x 2 = 8000 लीटर
- प्यों की विवरणी:- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए
- द्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- इलेक्ट्रिक पम्प (समरथ) - 23/66
- टैबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव /विनिर्माण वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):-

गामक यंत्र का प्रकार	क्षमता	संख्या	विनिर्माण वर्ष	रिफिलिंग की तिथि	अभियुक्ति
r CO2					
iall					
ilar Fire Extinguisher					

नियंत्रण कक्ष:- नही
आग लगने पर कॉल करें:- 101, 7485805904, 7485805905

Principal
DAV Public School
Jamalpur

गर् झील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- नही

अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नही

5. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।
नोट :- संबंधित प्रबंधक/मालिक/प्रतिनिधि का घोषणा:-
मैं सुनील कुमार शर्मा प्रबंधक/मालिक/प्रतिनिधि डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका 1 से 65 तक की प्रविष्टियाँ मेरे समक्ष पूर्णतः सही-सही मरी गई है।

नाम:-
हस्ताक्षर:-

उपरोक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय बिन्दुओं पर अग्नि-सुरक्षा कार्यों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतः..... दिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम-2014 की धारा-37, 44 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि 2014 समय-समय पर यथा संशोधित की उपविधि 16(7) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गई त्रुटियों का समेकित ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- ⇒ भवन में सुगतम फ्लैग एजेंट फाइडिंग की कमी है तथा NIS (2016) अनु-9 तापमान - 4 के अनुसार फ्लैग एजेंट रोल को अधिष्ठापित करना आवश्यक है।
- ⇒ भवन के फ्लैग के अनुरूप आसमानी बिजली से सुरक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखकर भवन पर लाइटिंग कंडक्टर को अधिष्ठापित करना आवश्यक है।
- ⇒ भवन के बिजली पैनल के समीप शॉर्ट सर्किट से बचने वाले डायल से लैबल हेतु Fire Bell (1-3Kv) को लगाना आवश्यक है।
- ⇒ भवन के लैण्डिंग कम्पार्टमेंट में लगे डायल से डायल हेतु (0.2 (4-5Kv) फ्लैग एजेंट को लगाना आवश्यक है।
- ⇒ प्रत्येक अग्निशमन यंत्रों का संचालन प्रत्येक महीने के अन्तर्गत सप्ताह में कर लेना आवश्यक है।
- ⇒ प्रत्येक अग्निशमन यंत्रों को धूप तथा पानी से धोना आवश्यक है।
- ⇒ प्रत्येक अग्निशमन यंत्रों में अग्नि सुरक्षा जॉइंट हेतु तथा आपातकालीन अग्नि की रोकथाम हेतु अग्निशमन यंत्रों के संचालन से आसमानी को अधिष्ठापित करना आवश्यक है।

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सदर मुंगेर।

दिनांक: 22/03/2022
प्रतिनिधि:- सुनील कुमार शर्मा प्रबंधक/मालिक/व्यवस्थापक डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल जामालपुर
को सूचानार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

22-3-22
अग्निशामालय पदाधिकारी
सदर मुंगेर।

आग लगने पर कॉल करें- 101, 7485805904, 7485805905



ज्ञापांक 107 फा0नं0 20
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सदर मुंगेर।
दिनांक 22/03/2022

सेवा में,

प्रबंधक / मालिक / व्यवस्थापक
जय कुमार झा
570 00 910 पब्लिक स्कूल
जमालपुर

प्रसंग:- आपका कार्यालय / आवेदन पत्र संख्या दिनांक
विशय:- अग्नि अंकेक्षण शुल्क भुगतान करने के संबंध में।
महाशय,


निर्देशानुसार उपर्युक्त प्रसंगिक विशय के संबंध में कहना है कि अग्निशामालय, सदर मुंगेर के निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 09/02/2022 को आपके संस्थान/प्रतिष्ठान का अग्नि-अंकेक्षण आपके/आपके प्रतिनिधि के समक्ष किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय भवन सहिता-2016 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम-2014 की धारा 2(छ), 20(1), 33, 34, 35, 43 (2),(3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम 15 (घ), 22(ट) एवं 27(क) के अंतर्गत आपके संस्थान/प्रतिष्ठान शैक्षणिक प्रकार का है, जिसका अग्नि-अंकेक्षण शुल्क कुल फर्श क्षेत्रफल (Floor Area) के आधार पर निर्धारित दर से RS- 8172 X 3 = 24516/- देय होना है।

अतः उपरोक्त शुल्क RS- 24516/- Director, State Fire Service, Bihar, Patna के पद से बैंक ड्राफ्ट अथवा कोशागार चालान के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर भुगतान कराना सुनिश्चित करें।


Cheque No. 02033549

22/3/22
अग्निशामालय पदाधिकारी
सदर मुंगेर।

Checked & Paid by


Principal
D.A.V. Public School
Jamalpur (Munger)


Principal
D.A.V. Public School
Jamalpur
CBSE Aff. No- 330319


D.A.V. Public School
Jamalpur (Munger)


28/4/22

जापांक 107 फा0न0 30

VALID FOR 3 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

DATE 29 04 20 22

10QF00

जमालपुर शाखा - 811 214
Jampur Branch - 811 214
IFSC Code : UBIN0569526

Union Bank
of India



अथवा धारक को OR BEARER

A/c Director, State Fire Service, Bihar, Patna

PAY ₹ 24,516/-
रुपये RUPEES Twenty Four Thousand Five Hundred Sixteen only

अदा करें।
For DAV PUBLIC SCHOOL JAMALPUR MAIN A/C (A
UNIT OF DAVCT AND MANAGEMENT SOCIETY)

चेक नं.
A/C NO. 695202010002854

चेक नं.
Cheque No. 02033549

Principal
DAV Public School
Jampur
Authorized Signatory
PLEASE SIGN ABOVE THIS LINE

भारत की हमारी सभी शाखाओं में सममूल्य पर देय
PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES IN INDIA

⑈033549⑈ 811026203⑈ 695202⑈ 3⑈

मालय, सदर
तिष्ठान का

शामन सेवा
अग्निशामन
में आपका
निरीक्षण शुल्क
X 900

or, State
के माध्यम

धेकारी

अन्य जानकारी पर कॉल करें - 101, 7485805904, 7485805905

Principal
DAV Public School
Jampur

28/4/22